

Łódź, dnia 05 października 2018 roku

Nr postępowania: 3/MK/2018

WYKONAWCY

Zawiadomienie o wyjaśnieniach treści SIWZ

W związku z pytaniami Wykonawcy¹ dotyczącymi treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: *Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich dla Projektu pn.: ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DOROBKU POLSKIEJ KINEMATOGRAFII POPRZEZ ZACHOWANIE ZABYTKOWEJ INFRASTRUKTURY PAŁACU SCHEIBLERA* Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie Nr 1.

Czy Zamawiający posiada warunki przyłączeniowe pozwalające na zwiększenie mocy przyłączeniowej, a jeżeli tak, czy mógłby je udostępnić?

Odpowiedź:

Zamawiający publikuje warunki przyłączeniowe w zakresie energii elektrycznej. Jednocześnie informujemy, że koszty przyłączenia, o których mowa w treści warunków, Wykonawca winien uwzględnić w swojej cenie ofertowej.

Treść powyższych odpowiedzi nie powoduje zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Powyższe wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod adresem:
<http://kinomuzeum.pl/?p=47290>

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych wyjaśnień.

Z-CA DYREKTORA
MUZEUM KINEMATOGRAFII
W ŁODZI


Magdalena Poniatowska-Maciaszek

¹ Treść pytań Zamawiający przekazuje w pisowni oryginalnej.

Projekt pn.: *Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera*, Nr UDA –RPLD.06.01.01-10-0007/17-00, jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WŁ. na lata 2014-2020



PGE Dystrybucja S.A.

WP-1
(wz 01.07.2015)

Łódź, 05-09-2018 r.

18-D0/S/05016

Załącznik nr 1 do Umowy nr 18-D0/UP/05016 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

MUZEUM KINEMATOGRAFII

Łódź-Śródmieście

Skwer im. Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej Lecha Kaczyńskiego 1

90-312 Łódź

Warunki przyłączenia nr 18-D0/WP/05016 dla Podmiotu IV grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: **muzeum kinematografii.**

Lokalizacja: **miejscowość Łódź-Śródmieście, Skwer im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego 1.**

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 09-08-2018, określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: **pole liniowe w rozdzielni nN stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 52256 Skwer im. L. Kaczyńskiego 2.**
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski na listwie zaciskowej za układem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przyłączeniowa: **200,00 kW – zasilanie podstawowe (moc istniejąca 39,00 kW).**
4. Rodzaj przyłącza: **kablowe (projektowane).**
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
 - 5.1. wybudować linię kablową YAKXS 4x240 mm² ze stacji transformatorowej nr 52256 Skwer im.L. Kaczyńskiego 2 do złącza kablowego Skwer im. L. Kaczyńskiego 1, które wymienić na ZK5+1PP (ze sprzęgłem).
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
 - 6.1. Od złącza pomiarowego do miejsca odbioru wybudować wewnętrzną linię zasilającą spełniającą wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia

leg

2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: złącze kablowo-pomiarowe nN Skwer L. Kaczyńskiego 1.
8. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - 8.1. zastosować półpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej zapewniającym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracją profili obciążenia,
 - 8.2. układ pomiarowo-rozliczeniowy winien spełniać wymagania dla kategorii C2 określone w „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A. oraz „Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:
 - 9.1. zabezpieczenie przedlicznikowe (przed przekładnikami) o wartości prądu znamionowego **315 [A]**,
 - 9.2. ww. zabezpieczenie usytuować w złączu kablowo-licznikowym.
10. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN-C
11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczenia nie może być większy niż $\text{tg } \phi = 0,4$.
12. Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
13. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.
14. Informacje dodatkowe:
 - warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
 - realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
15. Uwagi dodatkowe:
 - 15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń. Zmiany

wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu
Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.

15.2. zwiększenie mocy przyłączeniowej o 161,00 kW. Dotyczy PPE nr 000047749309.

Warunki przyłączenia opracował:

Marek Gruszczyński

Rejon Energetyczny Łódź
Wydział Przyłączania i Rozwoju

Specjalista
Arkadiusz Kucharski

cy