

Łódź, dnia 09 października 2018 roku

Nr postępowania: 3/MK/2018

WYKONAWCY

Zawiadomienie o wyjaśnieniach treści SIWZ

W oparciu o treść art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ poprzez zmianę zapisów w Część I *Architektura i konstrukcja, pkt 1.1. Zakres prac pdpkt b)* w następujący sposób:

zamiast:

b) Budowa pochylni oraz montaż urządzeń umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym na wszystkie poziomy budynku:

W celu niwelacji różnicy poziomów ze względu na zwiększenie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych przewidziano następujące elementy:

- *W celu minimalizacji ingerencji w zabytkową substancję obiektu oraz w celu ochrony istniejących wartości materialnych, tj. istniejącego pomieszczenia sanitarnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, do pokonania różnicy poziomów między pomieszczeniem -1.09 a pom. -1.03 w piwnicy projektuje się montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych. Platforma taka powinna być podzielona na osobne segmenty o szerokości stopni oraz długości niezawężającej przejścia i posiadać funkcję ustawienia w postaci stopni (gdzie każdy segment stanowi odrębny stopień z balustradą) oraz funkcję wyrównania stopni jako platformy pozwalającej na transport pionowy osoby poruszającej się na wózku. Sterowanie platformy powinno mieć zabezpieczenie przed użyciem przez osoby niepowołane.*
- *Przeprojektowano pochylnię w pomieszczeniu - 1.12 (komunikacja)*
- *na I piętrze zaprojektowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych w przejściu pomiędzy pom. 1.14 oraz 1.22. Istniejące schody w pomieszczeniu 1.22 zostaną rozebrane.*

wprowadza się zapis w brzmieniu:

b) Budowa pochylni oraz montaż urządzeń umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym na wszystkie poziomy budynku:

W celu niwelacji różnicy poziomów ze względu na zwiększenie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych przewidziano następujące elementy:

- w piwnicy obiektu pomiędzy pom. -1.09 a pom. -1.03 oraz bezpośrednio w pom. -1.03 zaprojektowano pochylnie dla osób niepełnosprawnych,
- Przeprojektowano pochylnię w pomieszczeniu - 1.12 (komunikacja),
- na I piętrze zaprojektowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych w przejściu pomiędzy pom. 1.14 oraz 1.22. Istniejące schody w pomieszczeniu 1.22 zostaną rozebrane.

Jednocześnie rysunek MUKI_KNA_R06_PIWNICIA zastępuje się rysunkiem MUKI_KNA_R06_PIWNICIA-REW1

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Treść powyższych wyjaśnień nie powoduje zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Powyższe wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod adresem:
<http://kinomuzeum.pl/?p=47290>

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych wyjaśnień.

DYREKTOR
MUZEUM KINEMATOGRAFII
w ŁODZI

Marzena Bomanowska